

2019 年度苏州工业园区教师发展中心安全巡查记录表

	1月24日	2月28日	3月29日	4月29日	5月30日	6月29日	9月11日	10月31日	月 日
用火用电	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
安全出口、疏散通道	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
应急照明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
消防设施、器材	×	×	×	×	×	×	✓	✓	
防火门及防火卷帘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
各室场	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
各办公室	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
检查人签名	陆建 陆建 陆建	陆建 陆建 陆建	陆建 陆建 陆建	陆建 陆建 陆建	陆建 陆建 陆建	陆建 陆建 陆建	陆建 陆建 陆建	陆建 陆建 陆建	
存在问题及处理情况	2018.10.23 8楼报告厅东侧玻璃碎裂一块, 2018.10.27 消防水泵不正常(检修) 2019.5.8 巡查发现7楼11楼楼梯间防火门未正常关闭(2020元家完成) 2019.5.21 巡查发现7楼电梯厅防火门未开, 于2020年修理(打虎完成) 2019.9.11 巡查发现九楼东侧防火门内一后力表老化, 11楼灭火器一水带破裂, (已打电话通知维保处理)								

备注: 1、情况正常打“√”, 存在问题的打“×”, 并在“存在问题”栏中写明存在问题及处理情况。
 2、对巡查中发现的问题及时处理, 无法解决的及时汇报中心领导。